

## Warmte-afgiftes en vloeroppevlaktemperaturen van parket bij een ruimtetemperatuur van 20°C

parkeergegevens

maximaal toelaatbare dekvloer- temperatuur (onder parket) [°C]	R <sub>c</sub> -waarde parket						hartafstand (H.O.H.) vloerverwarmingsleidingen bij een vloerverwarmings- temperatuurtraject van 50-40°C [cm]					
	0,06 [m²K/W]		0,08 [m²K/W]		0,1 [m²K/W]		0,12 [m²K/W]		0,14 [m²K/W]			
	warmte afgifte [W/m²]	parket temp. [°C]	warmte afgifte [W/m²]	parket temp. [°C]	warmte afgifte [W/m²]	parket temp. [°C]	warmte afgifte [W/m²]	parket temp. [°C]	warmte afgifte [W/m²]	parket temp. [°C]		
27	49	24,0	44	23,5	38	23,0	35	23,0	32	22,5	30	20
28	56	25,0	50	24,0	44	23,5	40	23,5	36	23,0	30	20
29	63	25,5	56	24,5	50	24,0	45	24,0	41	23,5	30	15
<b>30</b>	70	26,0	62	25,0	<b>55</b>	<b>24,5</b>	50	24,0	46	24,0	30	<b>15</b>
31	77	26,5	69	25,5	61	25,0	55	24,5	50	24,0	30	onvold.
32	84	27,0	75	26,0	67	25,5	60	25,0	55	24,5	25	onvold.
33	91	27,5	81	26,5	72	26,0	65	25,5	60	25,0	25	onvold.
34	98	28,0	87	27,0	78	26,5	70	26,0	64	25,5	20	onvold.
35	105	29,0	94	28,0	83	27,0	75	26,0	68	25,5	20	onvold.
36	112	29,5	100	28,5	89	27,5	80	26,5	73	26,0	15	onvold.

opgave

leverancier

keuze

